SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

tel. centrala: (+48 12) 428 73 00
tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 e-mail: office@kcr.pl
fax: (+48 12) 425-12-28 http://www.kcr.pl

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Nr sprawy A.I. 271-13/12 Kraków, 2 marca 2012 r.

Dotyczy: Postępowania na świadczenie na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji usługi kompleksowej obsługi techniczno - eksploatacyjnej

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
A.I. 271-13/12

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

1. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty konserwacji dźwigów osobowych towarowych? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości dźwigów, producenta, typy, udźwigu i roku produkcji urządzenia.

   Koszty konserwacji dźwigów osobowych i towarowych ponosi Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

2. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty pomiarów elektrycznych dźwigów?

   Zamawiający nie posaida dźwigów elektrycznych ale dźwigi hydrauliczne.

3. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych odbiorów technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego takich urządzeń jak: dźwigi, kotły, zbiorniki cisnieniowe?

   Koszty przeprowadzania okresowych odbiorów technicznych przez UDT pokrywa Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.

4. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych agregatu prądotwórczego? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta, modelu, mocy, roku produkcji urządzenia.

   Koszty przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych agregatu prądotwórczego ponosi Zamawiający. W ofercie cenowej powinny zostać uwzględnione koszty obsługi agregatu prądotwórczego zgodnie z pkt. 1 ppkt e) załącznika nr 1 do umowy. Dane technichniczne agregatu:
   - **producent F. G Wilson,**
   - **moc 220 KW.**

5. Prosimy o podanie producenta, typu, mocy i ilości klimatyzatorów które maja być utrzymane w gotowości.

Lp	Lokalizacja	Typ urządzenia	Rok zakupu	Rodzaj gazu

				chłodniczego
1	Budynek Nr 1 - O/ Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej Sala konferencyjna	Nr inw. 6-653/11	2007	R-407
2	Budynek Nr 15 Apteka Magazyn leków	Klimatyzator CHIGO KFR-35 GW/AEx1c Nr inw. 6-653/12	2007	R- 407
3	Budynek nr 1 – Serwerownia	Klimatyzator Daikin Nr inw. 6-653/6	2005	R-407
3	Budynek Nr 15 Apteka	Klimatyzator AEG, typ KWI 09HU	2011	R-410
4	Budynek Nr 2 Pracownia Diagnostyki Obrazowej	Klimatyzator AEG KWI 09HU	2009	R-410
5	Budynek Nr 2 Blok Operacyjny	Nawiew laminarny	1997	W okresie zimowym schładzany powietrzem z zewnątrz W okresie letnim powietrze schładzane agregatem - glikol
6	Budynek nr 3	Klimatyzatory Toshiba VRF ilość 11 + jed. zewnętrzna	2011	azot

6. Prosimy o podanie producenta, modelu i mocy agregatu wody lodowej, który należy utrzymać w gotowości.

   Agregat chłodniczy producent KLIMATECHNIK, typ KWA 202/SL, wydajnośc chłodnicza 90 KW.

7. Czy obsługa gazów medycznych wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?

   Obsługa gazów medycznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

8. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych badań ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii legionelli?

   Koszty przeprowadzania okresowych badań ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii legionella pokrywa Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

9. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty prowadzenia okresowych przegladów - legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych?

   Koszty okresowych przeglądów – legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych pokrywa Zamawiająćy i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

10. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty zakupu soli tabletkowej do stacji uzdatniania wody?

    Koszty zakupu soli tabletkowej do uzdatniania wody powinny zostać uwzględnione w ofercie cenowej.

11. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty wykonywania przeglądów separatorów?

    W ofercie Wykonawcy nie ujmują kosztów wykonywania przeglądów separatorów.

12. Czy w ofercie maja zostac zawarte koszty wywozu nieczystości z separatorów?

    W ofercie Wykonawcy nie ujmują kosztów wywozu nieczystości z separatorów.

13. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych badań fizykochemicznych wody kotłowej?

    Koszty przeprowadzenia okresowych badań fizykochemicznych wody kotłwoej ponosi Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.

14. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszy przeprowadzania okresowych kontroli systemów SAP (System Alarmu Pożarowego)? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta i typu centralki pożarowej, ilości i rodzaju czujek, ilości przycisków typu ROP (Ręczne Ostrzegacze Pożarowe).

    Koszty przeprowadzania okreswoych kontroli systemów SAP pokrywa Zamawiająćy i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

15. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przesyłu sygnału przeciwpożarowego do Państwowej Straży Pożarnej?

    Koszty przesyłu sygnału przeciwpożarowego do PSP pokrywa Zamawiająćy i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

16. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych (rocznych, półrocznych) przeglądów ogólnobuwlanych?

    Koszty przeprowadzennia okresowych (rocznych, półrocznych) przeglądów ogólnobudowlanych pokrywa Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.

17. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych przeglądów kominiarskich? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości szachtów wentylacji grawitacyjnej w budynkach będących porzedmiotem postępowania?

    Koszty przeprowadzenia okresowych przeglądów kominiarskich pokrywa Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.

18. Czy pomieszczenie warsztatowe o którym mowa w par. 8 projektu umowy zostanie udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie?

    Pomieszczenie warsztatowe o którym mowa w par. 8 projektu umowy zostanie udostępnione nieodpłatnie na czas trwania i realizacji umowy.

19. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty wynajmu zwyżki koszowej wraz z operatorem w celu przeprowadzenia np. wymiany zewnętrznych źródeł światła i innych prac na wysokości?

    Koszty wynajmu zwyżki koszowej wraz z operatorem w celu np. wymiany zewnętrznych źródeł światła i innych prac na wysokości pokryje Zamawiający po wcześniejszym wzajemnym uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym.

20. Czy narzędzia, z których obecnie korzystaja pracownicy obsługi technicznej, zostaną przekazane do użytku firmie zewnętrznej? Jeżeli tak to proszę o podanie listy narzędzi do przekazania.

Zamawiający nie przekarze do użytku firmie zewnętrznej narzędzi z których obecnie korzystaja pracownicy obsługi technicznej.

Z poważaniem

Dyrektor

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik