
Projektowany rurociąg – rozbudowa instalacji wody pitnej – rury PS–PE 75 X 6,8, SDR 11, typ 100
do technologii węzła pompowego – wg rys. 09028 802–4
droga wewnętrzna KCR
proj. zbiornik retencyjny o poj. 40 m3
rzędna terenu 242,00
rzędna dna wykopu 240,00
rzędna rury 241,00