

zużycie wody na podstawie faktur MPWiK w metrach sześciennych / kwartał																				
miesiąc / rok	2007, m3/kwartał	2007, m3/miesiąc	przeciętnie na dobę, m3	max: 80% w ciągu 8 godzin, m3/h	pozostałe 20% w ciągu 16 h, m3/h	8 h max + 2 h min.	2008, m3/kwartał	2008, m3/miesiąc	przeciętnie na dobę, m3	max: 80% w ciągu 8 godzin, m3/h	pozostałe 20% w ciągu 16 h, m3/h	8 h max + 2 h min.	2009, m3/kwartał	2009, m3/miesiąc	przeciętnie na dobę, m3	max: 80% w ciągu 8 godzin, m3/h	pozostałe 20% w ciągu 16 h, m3/h	8 h max + 2 h min.		
styczeń		709,6	22,9	2,3	0,3	19,46		800,2	25,8	2,6	0,3	21,94		869,0	28,0	2,8	0,4	23,83		
luty		640,9	22,9	2,3	0,3	19,46		748,6	25,8	2,6	0,3	21,94		784,9	28,0	2,8	0,4	23,83		
marzec		709,6	22,9	2,3	0,3	19,46		800,2	25,8	2,6	0,3	21,94		869,0	28,0	2,8	0,4	23,83		
kwiecień	2060	773,1	25,8	2,6	0,3	21,90	2349	692,0	23,1	2,3	0,3	19,61	2523	721,6	24,1	2,4	0,3	20,45		
maj		798,8	25,8	2,6	0,3	21,90		715,0	23,1	2,3	0,3	19,61		745,7	24,1	2,4	0,3	20,45		
czerwiec		773,1	25,8	2,6	0,3	21,90		692,0	23,1	2,3	0,3	19,61		721,6	24,1	2,4	0,3	20,45		
lipiec	2345	779,0	25,1	2,5	0,3	21,36	2099	776,3	25,0	2,5	0,3	21,29	2189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
sierpień		779,0	25,1	2,5	0,3	21,36		776,3	25,0	2,5	0,3	21,29		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
wrzesień		753,9	25,1	2,5	0,3	21,36		751,3	25,0	2,5	0,3	21,29		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
październik	2312	677,3	21,8	2,2	0,3	18,57	2304	684,4	22,1	2,2	0,3	18,76		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
listopad		655,4	21,8	2,2	0,3	18,57		662,3	22,1	2,2	0,3	18,76		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
grudzień	2010	677,3	21,8	2,2	0,3	18,57	2031	684,4	22,1	2,2	0,3	18,76		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
					MAX ' 2007 21,90							MAX ' 2008 21,94							MAX ' 2009 23,83	

Dobór na podstawie ilości pracowników (Rozporządzenie ws. norm zużycia wody)					
rodzaj obiektu	ilość j.o.	L / jo. X dobę	L / dobę	m3/ jo. X mies.	m3/ mies.
Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia, PRACOWNICY	234	16	3744	0,48	112,32
Szpitala ogólne wielooddziałowe, ŁÓŻKA	100	650	65000	19,5	1950
		SUMA L/d	68744		
		m3/d	68,7		
		1/2 SUMY L/d	34372		
		1/2 m3/d	34,4		