

OZNACZENIA I UWAGI

1. Włączenie rurociągu instalacji wodociągowej do instalacji istniejącej wykonać w obrębie komory zaworowej, zgodnie z dyg. rys. 09028 802-6.

2. Ułożenie rur wodociągowych PE w wykopie – zgodnie z dyspozycją – rys. nr 09028 802-8. Zmiany kierunku przewodów wykonać z zastosowaniem łączników 90, skręconych.

3. Montaż zbiornika wody pitnej wykonać zgodnie z instrukcją producenta – Trokotex – Toruń. Posadowienie zbiornika wykonać zgodnie z wytycznymi rys. 09028 802-7.

4. Przejście przewodów wodociągowych pod stopami fundamentowymi budynku pompowni wykonać w rurach osłonowych stalowych, Dn 125.

5. Przejścia przewodów wodociągowych przez posadzkę budynku pompowni wykonać jako szczelne, w rurach osłonowych Dn100 i z uszczelnieniem tłuszczkami typu Wiegro.

AMK Kraków S.A.
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 41, tel. 0048 12 647 - 66 - 38, fax: 0048 12 647 - 68 - 97

	Imię i Nazwisko Name	Uprawnienia Nr Certificate No	Podpis Signature	Data Date
Projektował Designed	mgr inż. Piotr Witkowski	MAP/POOS/0355/04		08/2010
Sprawdził Checked				
Sprawdził Checked	mgr inż. Małgorzata Chojnacka			08/2010

Wykonanie instalacji elektrycznej w całości wraz z wykazem materiałów zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez AMK Kraków S.A. będzie z zakresu prac firmy ELEKTRO-MONTAŻ Chełm Śląski ul. Kościuszki 12, tel. 032 3901 000 upoważnionej do montażu urządzeń elektrycznych.

Copyright reserved, no part of this drawing may be copied or communicated to a third party except with the written consent of AMK Kraków S.A.

Obiekt / Site: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami zewnętrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej

Tytuł rysunku / Title: Profil podłużny rurociągu instalacji wodociągowej od budynku pompowni do komory zaworowej – odcinek "11" – "16"

Nr rysunku Drawing No	Arkusz Nr / Sheet No / Ilość	Skala Scale	Branża Branch
09028 802 – 3	1/1	1:100	PB	Sanitarna