



● Odgałęźnik instalacyjny z zaciskami P5ZZL01 /ELDA

1. Instalacja w wykonaniu podtynkowym.
2. Numery obwodów patrz schematy tablic
3. Na kanałach klimatyzacyjnych wykonać lokalne połączenia wyrównawcze łącząc elementy przewodzące między sobą przewodem LY16 i przyłączając do szyny PE w tablicy elektrycznej
4. Urządzenia przyłączać wg. wytycznych producentów
5. Szczegółową lokalizację osprzętu uzgadniać z użytkownikiem przy montażu
6. W przypadku zmiany mocy urządzeń skorygować zabezpieczenia i przewody

SPIS POMIESZCZEŃ

L.P.	POMIESZCZENIE	POW.m2	POSADZKA
2.1	KORYTARZ	40,1	GRESS
2.2	POM. KINEZYTERAPII 3	66,6	PCW
2.3	ŁAZIENKA MĘSKA	7,3	GRESS
2.4	ŁAZIENKA KOBIEC	6,1	GRESS
2.5	POM. GOSPODARCZE	5,2	GRESS
2.6	LASEROTERAPIA	42,5	PCW
2.7	POM. GOSPODARCZE	4,8	GRESS
2.8	1/2 KOMUNIKACJA	5,3	GRESS
RAZEM		177,9	

<div><div><div></div><div><div>AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>HG ATELIER</div><div>UL. LEA 114, pok. 229 TEL.(012) 637 - 74 - 69</div><div>30-133 KRAKÓW http:// www.hgatelier.com.pl</div></div></div></div>			
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTKOWY NR 4 al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków		
INWESTOR	Krakowskie Centrum Rehabilitacji al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków		
TEMAT	PB.PROJEKT ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ		
TYTUŁ RYS.	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KLIMATYZACJI -PIĘTRO		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. FRANCISZEK LESIAK Upr.GPIV-8388/15/78 SPRAWDZIŁ mgr inż. WALDEMAR BIALIK Upr.RP-Upr.356/93		PODPIS	
LICENCJONOWANY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR:ARSO-CS6G-2KY1-1CWW			
SKALA: 1:50	DATA: 09/2009	Rev: 01/2009	NUMER RYSUNKU: E/12