



**proj. pion instalacji hydrantowej**

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z wypełnieniem masą pęczniącą o odporności danej przegrody.

|                                      |                           |                   |                |        |   |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|---|
| Standard opracowania:                | <b>Projekt wykonawczy</b> | Data opracowania: | <b>09.2016</b> | Skala: | - |
| Rysunek:                             |                           | Brzoza/Santarna   |                |        |   |
| AKSONOMETRIA INSTALACJI<br>WODY PPOŻ |                           | S.04              |                |        |   |