



L.dz. ITT/III - O/42230/2018
L.inst. 1915/T/2018

Kraków, dn. 6 grudnia 2018 r.

**Krakowskie Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii SP ZOZ
al. Modrzewiowa 22
30-224 Kraków**

Adres doręczenia:

**Andrzej Czajka
PIK Projekt
al. Jana Pawła II 35b/16
31-864 Kraków**

dot: zasilania w wodę i odprowadzania ścieków dla projektowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego na terenie nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22, dz. nr 228/2, obr. 9, jedn. ewid. Krowodrza.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie opiniuje pozytywnie zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego i odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego dla projektowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego na terenie nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22, działka nr 228/2, obr. 9, jedn. ewid. Krowodrza, na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody do zbiornika nastąpi poprzez rozbudowę instalacji wodociągowej w oparciu o istniejące przyłącze wodociągowe oraz wodomierz główny Ø 80 mm, obsługujące nieruchomość przy al. Modrzewiowej 22.
2. Instalacja wodociągowa winna być wyposażona w odpowiednie zespoły zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej dostosowane do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (norma PN-EN 1717: 2003). Zgodnie z dokumentacją projektową na dopływie do zbiornika przeciwpożarowego winna się znajdować swobodna przerwa powietrzna.
3. Okresowe napełnianie zbiornika wodą winno się odbywać w sposób rozłożony w czasie, podczas najmniejszych rozbiorów, aby nie powodować zakłóceń w dostawie wody do obiektów na terenie przedmiotowej nieruchomości oraz do innej zabudowy.
4. Opróżnianie zbiornika nastąpi poprzez rozbudowę instalacji kanalizacyjnej w oparciu o istniejące przyłącze kanalizacyjne, obsługujące nieruchomość przy al. Modrzewiowej 22.
5. Okresowy zrzut ścieków ze zbiornika winien odbywać się w wydłużonym czasie, w sposób kontrolowany, nie powodujący zakłóceń w odprowadzaniu ścieków z obiektów na terenie przedmiotowej nieruchomości oraz z innej zabudowy.
6. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym pozostanie w eksploatacji zarządcy nieruchomości (odbiorcy usług).

7. MPWiK S.A. w Krakowie zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za funkcjonowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz za ewentualne zakłócenia w dostawie wody oraz w odprowadzaniu ścieków wynikające z napełniania lub opróżniania zbiornika przeciwpożarowego.
8. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (w tym przedstawionych obliczeń), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.
9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność trzy lata od daty wydania.

Jeden egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egz. zwracamy.

Otrzymują:

2 x Adresat + dokumentacja

1 x ITT

1 x ITD + dokumentacja

Opracował: Janusz Mucha

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego

Piotr Adamezyk